

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## 1. Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

**Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynku przy ul.  
Daszyńskiego 4a, 4b, 4c, 4d w Oleśnicy**

## 2. Zakres robót

- dostawa oraz montaż nowych **41 szt. wodomierzy DN 15 do wody zimnej**, klasy nie mniejszej niż R160 w pozycji montażu H
- dostawa oraz montaż nowych **41 szt. wodomierzy DN 15 do wody ciepłej**, klasy nie mniejszej niż R160 w pozycji montażu H
- dostawa oraz montaż nowych **41 szt. ciepłomierzy DN 15**
- spisanie protokołu wymiany w obecności lokatora
- zabezpieczenie śrubunków wodomierzy i ciepłomierzy plombami
- zdemontowanie starych wodomierzy i pozostawienie ich w pomieszczeniu wskazanym przez administratora budynku
- sprawdzenie szczelności układu

## 3. Wymagania dot. wykonania robót

- remont wykonujemy przy użyciu materiałów nowych i w technologii opisanej w PN
- koszt oraz czas wykonywania robót montażowych określa wykonawca
- podać należy przewidywany czas na wykonanie całości robót oraz przybliżony termin rozpoczęcia prac

## 4. Dane oferenta i pozostałe wymagania dotyczące niezbędnych dokumentów do przetargu

- złożona oferta
- wypis z CEIDG (kopia potwierdzona za zgodność)
- referencje (nieobowiązkowe)
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon (kopia potwierdzona za zgodność)
- zaświadczenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP (kopia potwierdzona za zgodność)
- polisa OC (kopia potwierdzona za zgodność)

STARZADCA NIERUCHOMOŚCI  
Lic. Nr 11628 z dnia 17 maja 2002r.  
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

mgr inż. Krzysztof Łuczek

specyfikację zatwierdził .....